

Организация ТСН "Ухтомского 9"

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента 3

Дата следующей поверки прибора 22.07.2022

Номер прибора 5092547

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Тобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2

для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Тхол, T3 = Тобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, ГКал	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Класси- фикаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
01.05.2021	5,88	306,2	306,6	-0,4	0,0	0,0	66,88	47,62	19,26	0,00	0,00	24:00	0
02.05.2021	6,05	315,3	315,5	-0,2	0,0	0,0	67,48	48,26	19,22	0,00	0,00	24:00	0
03.05.2021	5,95	317,7	317,5	0,2	0,0	0,0	67,22	48,43	18,79	0,00	0,00	24:00	0
04.05.2021	5,89	319,6	319,3	0,3	0,0	0,0	66,57	48,11	18,46	0,00	0,00	24:00	0
05.05.2021	6,15	321,1	320,4	0,7	0,0	0,0	67,75	48,55	19,20	0,00	0,00	24:00	0
06.05.2021	5,87	324,0	323,8	0,2	0,0	0,0	66,72	48,58	18,14	0,00	0,00	24:00	0
07.05.2021	5,71	329,3	329,3	0,0	0,0	0,0	65,54	48,19	17,35	0,00	0,00	24:00	0
08.05.2021	5,74	328,8	328,7	0,1	0,0	0,0	65,48	48,01	17,47	0,00	0,00	24:00	0
09.05.2021	6,01	331,0	330,8	0,2	0,0	0,0	66,43	48,22	18,21	0,00	0,00	24:00	0
10.05.2021	6,20	341,3	340,8	0,5	0,0	0,0	67,53	49,32	18,21	0,00	0,00	24:00	0
11.05.2021	2,23	119,6	119,3	0,3	0,0	0,0	63,02	49,17	13,85	0,00	0,00	24:00	0
12.05.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,30	39,61	3,69	0,00	0,00	24:00	0
03.08.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,08	27,51	1,57	0,00	0,00	24:00	0
Итого	61,68	3353,90	3352,00	1,90	0,00	0,00	61,77	46,12	15,65	0,00	0,00	312:00	

$T_{отч} = T_{нараб} + T_{ф.сб.}$

$312 = 312 + 0$

Где:

T_{отч} - отчетный период в часах; T_{нараб} - наработки теплосчетчика без ошибки

T_{ф.сб.} - Время функционального сбоя теплосчетчика

$Q_{потр.} = Q + Q_{ф.сб.}$

$61,68 = 61,68 + 0,00$

Где:

Q_{потр.} - потребленная тепловая энергия; Q - тепловая энергия при отсутствии ошибки на теплосчетчике

Q_{ф.сб.} - тепловая энергия за время функционального сбоя теплосчетчика

Показания теплосчетчика

Дата	Время	Q, ГКал	V1, м3	V2, м3
01.05.21	00:00	18688,01	848869,2	520945,2
31.05.21	24:00	18749,69	852289,9	524330,3
Итого		61,68	3420,7	3385,1

Представитель
абонента

Представитель
теплоснабжающей
организации

/

/

/

/