

Организация ТСН "Ухтомского 9"

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента 3

Дата следующей поверки прибора 22.07.2022

Номер прибора 5092547

**Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Тобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2**  
**для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Тхол, T3 = Тобр, dT = T1 - T3**

Дата	Тепло, ГКал	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Класси- фикации ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
01.09.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,77	24,33	1,44	0,00	0,00	24:00	0
02.09.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,43	24,28	1,15	0,00	0,00	24:00	0
03.09.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,71	23,12	0,59	0,00	0,00	24:00	0
04.09.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,77	22,72	1,05	0,00	0,00	24:00	0
05.09.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,78	22,52	3,26	0,00	0,00	24:00	0
06.09.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,39	22,14	2,25	0,00	0,00	24:00	0
07.09.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,59	21,90	1,69	0,00	0,00	24:00	0
08.09.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,63	22,04	1,59	0,00	0,00	24:00	0
09.09.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,90	22,35	1,55	0,00	0,00	24:00	0
10.09.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,08	22,60	1,48	0,00	0,00	24:00	0
11.09.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,02	22,53	1,49	0,00	0,00	24:00	0
12.09.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,18	22,64	1,54	0,00	0,00	24:00	0
13.09.2021	0,00	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	23,40	22,30	1,10	0,00	0,00	00:00	13
14.09.2021	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,26	21,83	0,43	0,00	0,00	24:00	0
15.09.2021	1,96	129,5	127,8	1,7	0,0	0,0	34,84	29,20	5,64	0,00	0,00	24:00	0
16.09.2021	5,47	374,5	367,2	7,3	0,0	0,0	68,62	53,96	14,66	0,00	0,00	24:00	0
17.09.2021	4,19	351,4	342,6	8,8	0,0	0,0	68,88	56,84	12,04	0,00	0,00	24:00	0
18.09.2021	5,17	330,9	326,7	4,2	0,0	0,0	67,66	52,00	15,66	0,00	0,00	24:00	0
19.09.2021	5,25	333,3	319,7	13,6	0,0	0,0	68,04	52,25	15,79	0,00	0,00	24:00	0
20.09.2021	6,14	331,7	322,2	9,5	0,0	0,0	67,84	49,28	18,56	0,00	0,00	24:00	0
21.09.2021	6,01	315,0	309,1	5,9	0,0	0,0	68,14	49,04	19,10	0,00	0,00	24:00	0
22.09.2021	5,88	306,0	290,8	15,2	0,0	0,0	67,82	48,57	19,25	0,00	0,00	24:00	0
23.09.2021	6,27	320,3	303,8	16,5	0,0	0,0	68,20	48,59	19,61	0,00	0,00	24:00	0
24.09.2021	6,29	315,6	309,8	5,8	0,0	0,0	68,36	48,38	19,98	0,00	0,00	24:00	0
25.09.2021	6,10	310,5	305,8	4,7	0,0	0,0	67,60	47,90	19,70	0,00	0,00	24:00	0
26.09.2021	6,03	307,7	303,2	4,5	0,0	0,0	67,41	47,79	19,62	0,00	0,00	24:00	0
27.09.2021	6,08	309,5	305,0	4,5	0,0	0,0	67,57	47,89	19,68	0,00	0,00	24:00	0
28.09.2021	6,14	306,8	302,4	4,4	0,0	0,0	67,84	47,77	20,07	0,00	0,00	24:00	0
29.09.2021	6,16	298,1	294,3	3,8	0,0	0,0	67,92	47,20	20,72	0,00	0,00	24:00	0
30.09.2021	6,23	295,0	292,4	2,6	0,0	0,0	68,04	46,86	21,18	0,00	0,00	24:00	0
Итого	89,37	4935,90	4822,90	113,00	0,00	0,00	46,42	36,36	10,06	0,00	0,00	696:00	

Тотч = Тнараб + Тф.сб.

720 = 696 + 24

Где:

Тотч - отчетный период в часах; Тнараб - наработки теплосчетчика без ошибки

Тф.сб. - Время функционального сбоя теплосчетчика

Qпотр. = Q + Qф.сб.

89,37 = 89,37 + 0,00

Где:

Qпотр. - потребленная тепловая энергия; Q - тепловая энергия при отсутствии ошибки на теплосчетчике

Qф.сб. - тепловая энергия за время функционального сбоя теплосчетчика

Показания теплосчетчика

Дата	Время	Q, ГКал	V1, м3	V2, м3
01.09.21	00:00	18749,69	852289,9	524330,3
30.09.21	24:00	18839,06	857323,6	529206,1
Итого		89,37	5033,7	4875,8

Представитель  
абонента

Представитель  
теплоснабжающей  
организации

/

/

/

/